





質 疑 回 答 書

工事名称： 奈良先端大バイオサイエンス棟等受変電設備改修工事

令和元年 7月

課 長	課長補佐	係 長	担 当 者
			

質疑回答書

工事名称： 奈良先端大バイオサイエンス棟等受変電設備改修工事

標記工事の質疑について下記のとおり回答いたします。

No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	2・3・4・5	既設機器類のメーカーや型番が分かれば教えてください。	<p>既設機器は以下のとおりです</p> <p>【バイオサイエンスC棟電気室】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 断路器：富士電機製, V3-6 ・ 計器用変圧器：三菱電機製, PD-100HF (2台) ・ 計器用変流器：三菱電機製, BN-0 (10台) <p>【バイオサイエンスD棟電気室】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 断路器：富士電機製, V3-6 ・ 計器用変圧器：三菱電機製, PD-100HF (2台) ・ 計器用変流器：三菱電機製, BN-0 (10台) <p>【R I 施設電気室】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 断路器：富士電機製, V3-6 ・ 計器用変圧器：三菱電機製, PD-100HF (2台) ・ 計器用変流器：三菱電機製, BN-0 (10台) <p>【情報科学A棟電気室】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 計器用変圧器：三菱電機製, PD-100HF (2台) ・ 計器用変流器：三菱電機製, BN-0 (2台)
2			
3			
4			